



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23.

(42) 714-03-30, Fax. (42) 714-02-66

(42) 714-02-68

e-mail : zgierz@pis.lodz.pl

www: zgierz.pis.lodz.pl

Zgierz, dnia 15.01.2019 r.

PPIS-Z-HŚ-4550/1/2/19

„Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorków

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328, ost.zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sokolniki** w ramach **-kontroli urzędowej** przez pracowników PSSE w Zgierzu w dniach 05.11.2018 r., 26.11.2018 r., 18.12.2018 r. oraz 08.01.2019 r. – badania wykonane przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10 (sprawozdania potwierdzające prawidłową jakość wody z dnia 11.01.2019 r., Nr PSSE-OL-LHK/1/1/2019, Nr PSSE-OL-LHK/1/2/2019, Nr PSSE-OL-LHK/1/3/2019) **-kontroli wewnętrznej** prowadzonej przez zarządcę wodociągu „Bakupi” Sp. z o. o. Boczki 30 w dniach 30.11.2018 r., 5, 10 i 27.12.2018 r. (badania wykonane w Laboratorium Badawczym Łódzkiego Centrum Jakości Artykułów Spożywczych Stanisław Pałka w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Daszyńskiego 116 - sprawozdania potwierdzające prawidłową jakość wody z dnia 30.12.2018 r., Nr 44589-12-18P, Nr 44590-12-18P) z SUW w Sokolnikach Lesie - woda podawana do sieci oraz z punktów czerpalnych sieci wodociągowej Sokolniki, ul. Sokolnickiego 1 oraz Sokolniki, Plac Targowy (zdrój)

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A) w próbkach wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniach 5 i 26.11.2018 r. oraz 18.12.2018 r. stwierdzano okresowe przekroczenia poziomu ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C. Zarządca wodociągu podjął działania naprawcze polegające na dezynfekcji zbiornika wody czystej wraz z całkowitą wymianą znajdującej się w nim wody, dokonaniu zmiany ustawień cyklu pracy agregatów pompowych, wykonywaniu płukania poszczególnych odcinków sieci wodociągowej oraz urządzeń na stacji wodociągowej. Badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę wodociągu w dniu 27.12.2018 r. oraz w ramach kontroli urzędowej w dniu 08.01.2019 r. wykazały prawidłową jakość wody, co potwierdza wykonanie decyzji z dn. 30.11.2018 r. znak PPIS-Z-HŚ-455/66/2018 dotyczącej doprowadzenia jakości mikrobiologicznej wody w wodociągu publicznym Sokolniki w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml na agarze w temp. 22 °C po 72h.

W zakresie pozostałych badanych parametrów badane próbki spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1 i część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 3, 6, 8, 9, 11, 14), do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdził przydatność wody do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zgierzu
dr n. med. Andrzej Jeziorski