



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23.

(42) 714-03-30, Fax. (42) 714-02-66

(42) 714-02-68

e-mail : zgierz@pis.lodz.pl

www: zgierz.pis.lodz.pl

Zgierz, dnia 30.10.2017 r.

PPIS-Z-HK-4550/186/17

Bakupi Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorków

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) oraz §16 ust.1 i §17 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia** Modlna:

- w ramach **kontroli urzędowej** przez pracowników PSSE w Zgierzu (badania przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10 z dnia:

12.10.2017 r. Nr PSSE-OL-LHK/1/899/2017, Nr PSSE-OL-LHK/1/900/2017, Nr PSSE-OL-LHK/1/901/2017, próbek nr 120/HK/17/1, 120/HK/17/2, 120/HK/17/3, pobranych w dniu 10.10.2017 z SUW w Modlnej – woda podawana do sieci i z punktów czerpalnych sieci wodociągowej: Modlna 29 (szkoła), Sokolniki Parcela (przychodnia);

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring kontrolny) w/w próbek stwierdzono, obecność bakterii z grupy coli w jednym z trzech punktów monitoringowych. W pozostałych punktach monitoringowych, w zakresie badanych parametrów woda spełniała obowiązujące wymagania. Kontrolne badanie wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu w dniu 13.10.2017 r. nie wykazało utrzymywania się zanieczyszczenia. W związku z powyższym PPIS w Zgierzu stwierdził, że woda w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zgierzu
dr n. med. Andrzej Jeziorski