



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23.**

(42) 714-03-30, Fax. (42) 714-02-66

(42) 714-02-68

e-mail : zgierz@pis.lodz.pl

www: zgierz.pis.lodz.pl

PPIS-Z-HK-4550/170/175/18

Zgierz, dnia 22.10.2018 r.

**„Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorków**

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 328, ost.zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniach 11.09.2018 r. oraz 21.09.2018 r. z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Tymienica** w ramach **kontroli wewnętrznej** prowadzonej przez zarządcę wodociągu „Bakupi” Sp. z o. o. Boczki 30, wykonanych w Laboratorium Badawczym Łódzkiego Centrum Jakości Artykułów Spożywczych Stanisław Pałka w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Daszyńskiego 116 (sprawozdania z dn. 14.09.2018r. - Nr 30564-09-18P, z dn. 24.09.2018 r. – Nr 32608-09-18, Nr 32609-09-18P oraz z dn. 12.10.2018 r. – Nr 30568-09-18) z SUW w Tymienicy - woda podawana do sieci oraz z punktu czerpalnego sieci wodociągowej Leśmierz 45 (przedszkole)

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A i grupy B) w próbce wody pobranej w dniu 11.09.2018 r. z SUW-u w Tymienicy, stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C (170 jtk/ml przy normie do 100 jtk/ml). Zarządca wodociągu podjął natychmiastowe działania naprawcze oraz wykonał kontrolne badanie wody w zakresie przekroczonego parametru, wykazujące prawidłową jego wartość w dwóch punktach monitoringowych.

W zakresie pozostałych badanych parametrów badane próbki spełniały wymagania określone w załączniku nr 1, część A - tabela nr 1, część B, część C - tabela nr 1 oraz tabela nr 2, część D - tabela nr 1 oraz tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdził przydatność wody do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zgierzu
dr n. med. Andrzej Jeziorski