

**Odbiorcy wody
w miejscowościach:**

- **Sokolniki Las,**
- **Aleksandria,**
- **Katarzynów,**
- **Helenów,**
- **Słowik**

Nr: 176.11.2.2018

Data: 30 listopada 2018 r.

dotyczy: informacja o rozpoczętych działaniach naprawczych na wodociągu Sokolniki Las, celem zapewnienia należytej jakości wody


Firma "BAKUPI" Spółka z o.o. w m. Boczki, na podstawie otrzymanego zawiadomienia, dot. stwierdzenia nieprawidłowej zmiany w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie w temp. 22°C po 72 h inkubacji, ponad wartość normatywną, na wodociągu Sokolniki Las uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wydaną decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu zostały podjęte w trybie natychmiastowym następujące kompleksowe działania naprawcze:

- rozpoczęta została stała dezynfekcji (chlorowanie) wody podawanej do sieci wodociągowej;
- prowadzone są płukania poszczególnych odcinków sieci wodociągowej oraz urządzeń na stacji wodociągowej;
- produkcja i dystrybucja wody poddana jest stałemu monitoringowi jakościowemu (badania wody) przez akredytowane laboratorium badawcze.

Powyższe czynności będą prowadzone nieprzerwanie do dnia 15 grudnia 2018 r.

W trakcie prowadzonych działań, chwilowemu obniżeniu mogą ulec parametry jakościowe dostarczanej wody, w szczególności: obniżone ciśnienie wody w wodociągu, zmienione właściwości organoleptyczne, m.in. mętność, zapach chloru.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z wydaną Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu **woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarce.**

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Kucharski