

Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o.

ul. I. Daszyńskiego 116, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Formularz nr 1-07-08-PZJ z dn. 25.11.2020

AB 1319

Aleksandrów Łódzki, dnia 13.12.2021 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr 81119-12-21P

1. Nazwa i adres zleceniodawcy:	„BAKUPI” Sp. z o.o. Boczki 30, 95-035 Ozorków
2. Numer zlecenia:	16946-2021
3. Numer próbki:	81119-12-21P
4. Data i sposób otrzymania:	10.12.2021 r. dostarczone przez Próbkiobiorcę ŁCJ
5. Data rozpoczęcia badania: Data zakończenia badania:	10.12.2021 r. 13.12.2021 r.
6. Rodzaj próbki:	Woda do spożycia przez ludzi
7. Stan próbki w momencie przyjęcia:	Próbki nieuszkodzone, właściwie zabezpieczone
8. Opis próbki:	Woda do spożycia przez ludzi, punkt poboru: SUW Sokolniki Las – woda podawana do sieci, data poboru próbki: 10.12.2021, pobrana do sterylnej butelki, temperatura w chwili przyjęcia do laboratorium 3,2°C
9. Sposób pobrania próbek:	Próbki pobrane przez: Próbkiobiorcę ŁCJ Nr protokołu pobrania: 10-12-AD-01/2021 / zgodnie z planem
10. Metodyka pobrania próbek:	PN EN ISO 19458:2007 S* A

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Zatwierdzenie przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zgierzu
(Symbol zatwierdzenia PPIS-Z-HŚ-455/73/20 z dnia 30.12.2020) do poboru i badania wody

L.p	Badana cecha	Metoda badania	S*	Wynik	Wymagania wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r (Dz.U. 2017, poz.2294)	Stwierdzenie zgodności R*
		Próbka nr	81119-12-21P			
1.	Bakterie z grupy coli w 100ml	PN – EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	A	0 jtk/100 ml	0 jtk/100 ml	ZGODNY
2.	Escherichia coli w 100ml	PN – EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04	A	0 jtk/100 ml	0 jtk/100 ml	ZGODNY
3.	Liczba enterokoków kałowych w 100ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	A	0 jtk/100ml	0 jtk/100 ml	ZGODNY
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w 22°C	PN-EN ISO 6222:2004	A	0 jtk/ml	Bez nieprawidłowych zmian **	ZGODNY

S* Metody z zakresu akredytacji oznaczono literą „A”

Metody podzlecane oznaczono literą „P”

R* Stwierdzenie zgodności odnosi się tylko do badanej próbki, nie do obiektu, z którego próbka była pobrana. Do stwierdzenia zgodności zastosowano regułę prostej akceptacji. Dla stwierdzenia **ZGODNY**- wynik mieszczący się w granicy danej tolerancji, przy ryzyku błędnej akceptacji w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji wynoszącym 50 %, dla stwierdzenia **NIEZGODNY**- wynik nie mieszczący się w granicy danej tolerancji, przy ryzyku błędnego odrzucenia w przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji wynoszącym 50 %.

** [Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
- 1,0 x 10² jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej;
- 2,0 x 10² jtk/1ml w kranie konsumenta]

Laboratorium oświadcza, że wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Niniejsze sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Laboratorium umożliwia udział w badaniach laboratoryjnych oraz wniesienie skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania wyników.

Laboratorium ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu, poza informacjami dostarczonymi przez Klienta (zaznaczone przez pochylenie).

Autoryzował: Młodszy Specjalista Mikrobiolog
mgr Anita Kowalczyk

Zatwierdził:
Kierownik Laboratorium
mgr Monika Musiałik
Str. 1/1

KONIEC SPRAWOZDANIA