

**Komunikat z dnia 10.12.2021 r.
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z
wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Sokolnikach**

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Zgierzu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Sokolniki zaopatrującego wsie: Sokolniki Las, Aleksandria, Katarzynów, Słowik, część miasta Ozorków w ulicach Wschodnia i Maszkowska gmina Ozorków w powiecie zgierskim stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Uwaga:

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.

