



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz, NIP: 732-169-47-19, REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz e-mail: sekretariat.psse.zgierz@sanepid.gov.pl

ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

Zgierz, dn. 05.03.2024 r.

HŚ.9022.11.36.2024.BF

„Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorków

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn.zm.) oraz §5 pkt 1 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 13.02.2024 r. z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sokolniki Las**, w ramach **kontroli wewnętrznej** prowadzonej przez zarządcę wodociągu: „Bakupi” Sp. z o. o. Boczki 30, wykonanych w laboratorium Łódzkiego Centrum Jakości Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Daszyńskiego 116 (w zakresie mikrobiologicznym i organoleptycznym) i w Laboratorium Badawczym firmy J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. Aleksandrowska 61A (w zakresie fizyko-chemicznym) sprawozdania z dn. 16.02.2024r. – Nr 89350/24/ALE, Nr 89351/24/ALE i Nr 89352/24/ALE) z SUW w Sokolnikach Lesie - woda podawana do sieci i z punktów czerpalnych sieci wodociągowej: Sokolniki Las, ul. Sokolnickiego 1 ul. Sobieskiego 14

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

Na podstawie przedłożonych sprawozdań z badań (monitoring parametrów grupy A poszerzony o poziom Enterokoków) stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1 i część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 3, 6, 8, 9, 11, 14) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zgierzu
Barbara Wieteska
mgr Barbara Wieteska



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz, NIP: 732-169-47-19, REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz e-mail: sekretariat.psse.zgierz@sanepid.gov.pl

ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

Zgierz, dn. 05.03.2024 r.

HŚ.9022.11.35.2024.BF

„Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorków

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn.zm.) oraz §5 pkt 1 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 13.02.2024 r. z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Tymienica**, w ramach **kontroli wewnętrznej** prowadzonej przez zarządcę wodociągu: „Bakupi” Sp. z o. o. Boczki 30, wykonanych w laboratorium Łódzkiego Centrum Jakości Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Daszyńskiego 116 (w zakresie mikrobiologicznym i organoleptycznym) i w Laboratorium Badawczym firmy J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. Aleksandrowska 61A (w zakresie fizyko-chemicznym) sprawozdania z dn. 16.02.2024r. – Nr 89353/24/ALE, Nr 89354/24/ALE i Nr 89355/24/ALE) z SUW w Tymienicy - woda podawana do sieci i z punktów czerpalnych sieci wodociągowej: Leśmierz 45 (Przedszkole) i Parzyce 18

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

Na podstawie przedłożonych sprawozdań z badań (monitoring parametrów grupy A poszerzony o poziom Enterokoków) stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1 i część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 3, 6, 8, 9, 11, 14) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zgierzu**
Barbara Wieteska
mgr Barbara Wieteska



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz, NIP: 732-169-47-19, REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz e-mail: sekretariat.psse.zgierz@sanepid.gov.pl

ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

Zgierz, dn. 05.03.2024 r.

HŚ.9022.11.34.2024.BF

„Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorków

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn.zm.) oraz §5 pkt 1 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 13.02.2024 r. z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Modlna**, w ramach **kontroli wewnętrznej** prowadzonej przez zarządcę wodociągu: „Bakupi” Sp. z o. o. Boczki 30, wykonanych w laboratorium Łódzkiego Centrum Jakości Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Daszyńskiego 116 (w zakresie mikrobiologicznym i organoleptycznym) i w Laboratorium Badawczym firmy J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. Aleksandrowska 61A (w zakresie fizyko-chemicznym) sprawozdania z dn. 16.02.2024r. – Nr 89347/24/ALE, Nr 89348/24/ALE i Nr 89349/24/ALE) z SUW w Modlnej - woda podawana do sieci i z punktów czerpalnych sieci wodociągowej: Modlna 29 (szkoła) i Sokolniki Parcela 5 (Ośrodek Zdrowia)

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

Na podstawie przedłożonych sprawozdań z badań (monitoring parametrów grupy A poszerzony o poziom Enterokoków) stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1 i część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 3, 6, 8, 9, 11, 14) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zgierzu**
Barbara Wieteska
mgr Barbara Wieteska



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz, NIP: 732-169-47-19, REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz e-mail: sekretariat.psse.zgierz@sanepid.gov.pl

ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

Zgierz, dn. 05.03.2024 r.

HS.9022.11.33.2024.BF

„Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorków

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) oraz §5 pkt 1 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 13.02.2024 r. z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Celestynów** w ramach **kontroli wewnętrznej** prowadzonej przez zarządcę wodociągu: „Bakupi” Sp. z o. o. Boczki 30, wykonanych w laboratorium Łódzkiego Centrum Jakości Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Daszyńskiego 116 (w zakresie mikrobiologicznym i organoleptycznym) i w Laboratorium Badawczym firmy J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. Aleksandrowska 61A (w zakresie fizyko-chemicznym) sprawozdanie z dn. 16.02.2024r. – Nr 89346/24/ALE) z punktu czerpalnego sieci wodociągowej : Celestynów 13 oraz wody pobranej w dniu 20.02.2024r. (badania powtórzeniowe po przekroczeniu – sprawozdania z dnia 26.02.2024r. Nr 105720/24/ALE i Nr 105721/24/ALE)

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A poszerzony o poziom Enterokoków) w próbce wody pobranej w dniu 13.02.2024r. stwierdzono zwiększoną mętność (1,8 NTU przy zalecanej poniżej 1NTU). W zakresie pozostałych parametrów woda spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1 i część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 3, 6, 8, 9, 11, 14) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Zarządca wodociągu wykonał działania naprawcze, polegające na płukaniu sieci oraz wykonał powtórne badanie w zakresie przekroczonego parametru oraz zawartości żelaza i manganu w wodzie z dwu punktów monitoringowych. Przedłożył sprawozdania potwierdzające prawidłowe ich wartości.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdził przydatność wody do spożycia, gdyż stwierdzoną niezgodność uznano za krótkotrwałą i niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zgierzu
Barbara Wieteska
mgr Barbara Wieteska