

**„BAKUPI” Sp. z o.o.**  
Boczki 30, 95-035 Ozorków  
tel. 710-22-22, 0 606 811 045, 0 607 10 044  
REGON 14112350 NIP 732-18-10-414

**Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Zgierzu**

ul. A. Struga 23

95-100 Zgierz

Nr: 108.10.2024

Data: 17 października 2024 r.

dotyczy: podjętych działań, celem wyeliminowania nieprawidłowej zmiany w zakresie bakterii grupy coli - wodociąg publiczny w Celestynowie, SUW w Celestynowie – woda podawana do sieci

Zgodnie z Decyzją nr HŚ.9022.11.201.2024.KP z dnia 16.10.2024 r., firma BAKUPI Spółka z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje, iż natychmiast po otrzymanej w tym dniu, o godz. 12:16 (e-mail), informacji o nieprawidłowej zmianie w zakresie bakterii grupy coli (2 jtk/100ml), w dniu 16 października br., podjęte zostały działania eksploatacyjne, polegające na dezynfekcji i płukaniu stacji i sieci wodociągowej.

Prawdopodobną przyczyną nieprawidłowości była awaria agregatu sprężarkowego napowietrzającego wodę surową.

Po przeprowadzeniu ww. zabiegów, w dniu 17 października br. pobrane zostały próby wody przez akredytowane laboratorium – Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim. Po otrzymaniu ich wyników, sprawozdania z badań jakości wody zostaną natychmiast przekazane.

do wiadomości:

- Gmina Ozorków  
95-035 Ozorków, ul. Wigury 14

WICEPREZES ZAKŁADU  
  
Grzegorz Kucharski