

**Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Zgierzu**

ul. A. Struga 23

95-100 Zgierz

Nr: 110.10.2024

Data: 17 października 2024 r.

dotyczy: podjętych działań, celem wyeliminowania nieprawidłowej zmiany w zakresie bakterii grupy coli - wodociąg publiczny w Tymienica

Zgodnie z Decyzją nr HŚ.9022.11.205.2024.KP z dnia 17.10.2024 r., firma BAKUPI Spółka z o.o. w m. Boczki 30 uprzejmie informuje, iż natychmiast po otrzymanej w tym dniu, o godz. 14:46 (e-mail), informacji o nieprawidłowej zmianie w zakresie bakterii grupy coli (SUW - woda podawana do sieci - 2 jtk/100 ml; Leśmierz 45 - punkt czerpalny - 3 jtk/100 ml), podjęte zostały działania eksploatacyjne, polegające na dezynfekcji i płukaniu stacji i sieci wodociągowej.

Prawdopodobną przyczyną nieprawidłowości była konieczność montażu zasuw na sieci wodociągowej w Parzycach, zasilającej w wodę m. Leśmierz.

Po przeprowadzeniu ww. zabiegów, w dniu 18 października br. pobrane zostaną próby wody przez akredytowane laboratorium – Łódzkie Centrum Jakości Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim. Po otrzymaniu ich wyników, sprawozdania z badań jakości wody zostaną natychmiast przekazane.

do wiadomości:

- Gmina Ozorków  
95-035 Ozorków, ul. Wigury 14

WICEPRZESZKADNIK  
Grzegorz Kucharski