



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz, NIP: 732-169-47-19, REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz e-mail: sekretariat.psse.zgierz@sanepid.gov.pl

ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

Zgierz, dn. 30.10.2024 r.

HS.9022.11.200.2024.BF

„Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorków

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 14.10.2024 r. z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Modlna**, w ramach **kontroli urzędowej** przez pracowników PSSE w Zgierzu (badania wykonane przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10 – sprawozdania z dnia 17.10.2024 r., Nr PSSE-OL-LHK/1/946/2024, Nr PSSE-OL-LHK/1/946-N/2024, Nr PSSE-OL-LHK/1/947/2024, i Nr PSSE-OL-LHK/1/947-N/2024, Nr PSSE-OL-LHK/1/948/2024 i Nr PSSE-OL-LHK/1/948-N/2024) z SUW w Modlnej- woda podawana do sieci oraz punktów czerpalnych sieci wodociągowej: Modlna 29 (szkoła) i Sokolniki Parcela (Przychodnia Zdrowia) oraz sprawozdaniami z badań po przekroczeniu mikrobiologicznym, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu oraz pracowników PSSE w Zgierzu.

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A) w jednej z próbek wody pobranej w dniu 14.10.2024 r. stwierdzono pojedynczą bakterię grupy coli i pojedynczą bakterię enterokoków kałowych. Zarządca wykonał działania naprawcze, polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej i pobrał próbki wody do badania w zakresie mikrobiologicznym (przy właściwej zawartości chloru) z dwu punktów, które wykazało prawidłowe wartości. Skuteczność działań naprawczych zarządcy wodociągu została potwierdzona badaniami wykonanymi w ramach kontroli urzędowej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdził przydatność wody do spożycia, gdyż stwierdzoną niezgodność uznano za punktową i krótkotrwałą, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych. W zakresie pozostałych badanych parametrów badane próbki spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1- lp.1 i część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 3, 6, 8, 9, 11, 14), do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W Zgierzu
Barbara
mgr Barbara Wieteska



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz, NIP: 732-169-47-19, REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz e-mail: sekretariat.psse.zgierz@sanepid.gov.pl

ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

Zgierz, dn. 30.10.2024 r.

HŚ.9022.11.207.2024.BF

„Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorków

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 15.10.2024 r. z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sokolniki Las**, w ramach **kontroli urzędowej** przez pracowników PSSE w Zgierzu (badania wykonane przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10 – sprawozdania z dnia 18.10.2024 r., Nr PSSE-OL-LHK/1/953/2024, Nr PSSE-OL-LHK/1/953-N/2024, Nr PSSE-OL-LHK/1/954/2024, Nr PSSE-OL-LHK/1/954-N/2024, Nr PSSE-OL-LHK/1/955/2024 i Nr PSSE-OL-LHK/1/955-N/2024) z SUW w Sokolnikach Lesie - woda podawana do sieci oraz punktów czerpalnych sieci wodociągowej: Sokolniki, ul. Sokolnickiego 1 i ul. Sobieskiego 14

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody (monitoring parametrów grupy A) stwierdzono, że w badanym zakresie spełniała ona wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1 pkt.1 i część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 3, 6, 8, 9, 11, 14), do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zgierzu
mgr Barbara Wieteska



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz, NIP: 732-169-47-19, REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz e-mail: sekretariat.psse.zgierz@sanepid.gov.pl

ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

Zgierz, dn. 30.10.2024 r.

HŚ.9022.11.201.2024.BF

„Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorków

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 14.10.2024 r. z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Celestynów**, w ramach **kontroli urzędowej** przez pracowników PSSE w Zgierzu (badania wykonane przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 10 – sprawozdania z dnia 17.10.2024 r., Nr PSSE-OL-LHK/1/944/2024, Nr PSSE-OL-LHK/1/944-N/2024, Nr PSSE-OL-LHK/1/945/2024, i Nr PSSE-OL-LHK/1/945-N/2024) z SUW w Celestynowie - woda podawana do sieci oraz punktu czerpalnego: Celestynów 13 oraz sprawozdaniami z badań po przekroczeniu mikrobiologicznym, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządcę wodociągu oraz pracowników PSSE w Zgierzu.

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A) w jednej z próbek wody pobranej w dniu 14.10.2024 r. stwierdzono pojedyncze bakterie grupy coli (2jtk/100ml) i pojedynczą bakterię enterokoków kałowych. Zarządca wykonał działania naprawcze, polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej i pobrał próbki wody do badania w zakresie mikrobiologicznym (przy właściwej zawartości chloru) z dwu punktów, które wykazało prawidłowe wartości. Skuteczność działań naprawczych zarządcy wodociągu została potwierdzona badaniami wykonanymi w ramach kontroli urzędowej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdził przydatność wody do spożycia, gdyż stwierdzoną niezgodność uznano za punktową i krótkotrwałą, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych. W zakresie pozostałych badanych parametrów badane próbki spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1- lp.1 i część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 3, 6, 8, 9, 11, 14), do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W Zgierzu
mgr Barbara Wieteska